



Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि समन प्रसौप्त
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001173/FNOC/COL/2021/0913
आवेदन की तिथि / Application Date : May 13, 2021 जाचक की तिथि / Dispatch Date : 30-Sep-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PRINCIPAL, CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL KH NO. 358,
GRAM CHAK KAMED, AGAR ROAD, TEH. GHATTIA, UJJAIN
456001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1879 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL KH NO. 358, GRAM CHAK
KAMED, GHATTIA, UNHEL NAGAR PARISHAD
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100001173 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks-

उपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ जोड़ित भवन/कच्चेपट्टी भवन का फायर प्लान सहित फायर कंसल्टेंटनॉट से तैयार क्लस्चर (सहित) परतुत किया गया है तथा अग्निमुक्ता संबंधी निर्धारित 53 किन्ट्रोजी की जानकारी भी आफिसेक्टर इन्जिनियर तथा भवन मालिक के उपलब्धता सहित प्रस्तुत की गई है।

मण्डल समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों पर पारान कर्तव्य आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निमानक सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

ATTESTED

Principal

Carmel Convent Sr Sec School
Kamed, UJJAIN (M.P.)

1. Access



Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रयोग
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

आवक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001173/FNOC/COL/2021/0913

अवेदन की तिथि / Application Date : May 13, 2021 आवक की तिथि / Dispatch Date : 30-Sep-21

अवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Corner.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.

ATTESTED

Principal

Carmel Convent Sr Sec. School
Karee, UJJAIN (M.P.)



Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि सभन प्रबन्धक

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जलक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001173/FNOC/COL/2021/0913

आवेदन की तिथि / Application Date : May 13, 2021 जलक की तिथि / Dispatch Date : 30-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

ATTESTED

Principal

Carmel Convent Sr. Sec. School
Kamesh, UJJAIN (M.P.)

(2) उपरोक्त विधिसूची 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अधिसूचना उपरोक्त (प्रेसन विधिसूची कोड-2016 के अनु- 4, के टैबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न पत्र पत्रिका के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फायर एंड एवं अन्य आवश्यक पर्याप्त फायरिंग (प्रेसन विधिसूची कोड-2016 के अनु- 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, अग्नि निरोध नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को सही कूल अधिसूचना एवं सभन अनुसार में निर्धारित कार्य का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से किम्वच निर्माण/उपकरणों की सभन स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुसार सभन अनुसार में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशाली रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.ओ.सी. 2016 में सतत-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001173/FNOC/COL/2021/0913

आवेदन की तिथि / Application Date : May 13, 2021 जाचक की तिथि / Dispatch Date : 30-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT SR. SEC. SCHOOL

अतः महिल सभिति की अनुशंस अनुसार उपरोक्तस सिधित शर्त एव प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जात है।

Asheesh
h Singh

Digitally signed by Asheesh Singh
DN: cn=Asheesh Singh,
o=Collector & District Magistrate,
District Ujjain, ou=Collector District
Ujjain, email=dm.ujain@gmp.nic.in,
c=IN
Date: 2021.10.09 05:38:07 +05'30'

UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN COLLECTOR
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

ATTESTED

Principal
Carmel Convent Sr.Sec.School
Kamed, UJJAIN (M.P.)